

УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного  
бюджетного общеобразовательного  
учреждения Вторая Санкт-  
Петербургская Гимназия



Л.М. Мардер

«09» февраля 2018г.

## ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг  
в сфере образования (далее – услуги)

### I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуги:

190000, Санкт-Петербург, улица Казанская, дом 27.

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг) : образовательные

Сведения об объекте.

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование согласно Уставу, сокращенное наименование)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Вторая Санкт-Петербургская Гимназия,

Вторая Санкт-Петербургская Гимназия

Адрес места нахождения организации:

Санкт-Петербург, улица Казанская, дом 27, лит. А.

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления  
№78-АЖ 519354

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная.

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная.

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, переулок Антоненко, дом 8.лит.А.

## II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности:

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 900человек

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием обеспечение доступа к месту предоставления услуги на дому дистанционно): нет

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): дети

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха): - нарушение зрения, нарушением слуха.

## III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта*
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	ВНД
2	семейные кресла-коляски	ВНД
3	адаптированные лифты	ВНД
4	поручни	ВНД
5	пандусы	ВНД

6	подъемные платформы (аппарели)	ВНД
7	раздвижные двери	ВНД
8	доступные входные группы	ВНД
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	ВНД
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	ДП-И
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	ДП-И
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне	ДП-И
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	ВНД
14	иные	-

\* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно;

(категории инвалидов: К –передвигающиеся на креслах-колясках, О - с нарушением опорно-двигательного аппарата, Г - с нарушениями слуха, С - с нарушениями зрения, У - с нарушениями умственного развития)

#### IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
------	--	---

1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	да
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги и в том числе об оформлении необходимых для получения услуги и документов о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	да
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	да
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении услуг	да
5	предоставление услуги с сопровождение инвалида по территории объекта работником организации	да
6	предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, гифлопереводчика	нет
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	нет
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	да
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	нет
12	иные	нет

**V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов**

№п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Объект является памятником культурного наследия Санкт-Петербурга, охранное свидетельство №10347 от 11.10.2011г. Перестройка и реконструкция лестниц, входов, тамбуров и тд. Запрещена КГИОП	
2	Вывески с шрифтом Брайля на здании	2019
3	Кнопка с табличкой Брайля для вызова помощи	2020
4		

**\*\*С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV**



	Ширина проступей и высота ступеней	СНиП 35-01-2001 (п.3.28)		рельефа не менее 0,4 при высоте ступеней не более 0,12; не менее 0,3 при высоте ступеней не более 0,15	0,12; 0,21
1.2.2	Ширина марша лестниц	СНиП 35-01-2001 (п.3.27)	м	Не менее 1,35	
1.2.3	Уклон лестниц	СНиП 35-01-2001 (п.3.28)	соотношение	Не более 1:2	1:25; 1:5; 1:35
1.2.4	Бортики на боковых краях ступеней	СП 35-101-2001 (рис.2.21)	м	Высота не менее 0,02	
1.2.5	Противоскользящее покрытие на краях ступеней		наличие	Наличие	
1	2	3	4	5	6
1.2.6	Ограждение с поручнями на высоте (при высоте более 0,45 м)	СНиП 35-01-2001 (п.3.32)	м	07 и 0,9 (в дошкольных учреждениях дополнительно 0,5); при ширине марша 2,5 и более - разделительные поручни	7
1.2.7	Поверхность покрытий ступеней		наличие	Шероховатая	8
1.3	1.4 Пандусы: стационарные, переносные	СНиП 35-01-2001 (п.3.28)			
1.3.1	Высота одного подъема	СНиП 35-01-2001 (п.3.29)	м	Не более 0,8	мрамор, камень
1.3.2	Уклон		%	Не более 8	
1.3.3	Ширина площадки		м	Не менее 1,0	
1.3.4	Глубина площадки		м	Не менее 1,5	
1.3.5	Бортики по продольным краям		м	Высотой не менее 0,05	
1.3.6	Ограждения с поручнями с двух сторон на высоте	СНиП 35-01-2001 (п.3.32)	м	0,7 и 0,9, в дошкольных учреждениях дополнительно 0,5	
1.3.7	Поверхность покрытий пандуса		соответствие	Твердая, не допускает скольжения	
1.3.8	Участки пола перед входами на пандусы должны иметь рифленую и/или контрастно окрашенную поверхность на расстоянии	СНиП 35-01-2001 (п.3.28) СНиП 35-01-2001 (п.3.21)	м	0,6	
1.4	1.5 Подъемники вертикальные	СП 35-101-2001	наличие		
1.5	1.6 Подъемники наклонные		наличие		Наличие одного из устройств в случае отсутствия пандуса
1.6	1.7 Подъемники переносные		наличие		
1.7	1.8 Аппараты коленные		наличие (подъем с посторонней помощью)		
1.8	1.1 Расположение устройств и оборудования (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты)				
1.8.1	Выступ от плоскости вертикальной конструкции:				





